

Abgas-Wertetriple T-TWO

Die für die Bemessung der Abgasanlage nach DIN EN 13384 erforderlichen Werte.
Valeurs des trois critères de la norme DIN EN 13384.

T-TWO STONE+SWING	Abgaswerte für die Schornsteinberechnung Les valeurs d`émission pour le calcul du conduit de fumée	
Raumwärmeleistung puissance calorifique	kW	6.2
Abgasmassenstrom Débit massique des fumées	g/s	8.1
Abgastemperatur Temperature des fumées	°C	262
Notwendiger Förderdruck Pression de refoulement nécessaire	Pa	12
Mittlerer CO ₂ – Gehalt bei 13% O ₂ Teneur en CO ₂ moyenne	%	0.067
Wirkungsgrad Rendement de combustion	%	78